



ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: **Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053**

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р.

Виробник FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай

4. Об'єкт декларації Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053, код УКТ ЗЕД 8403.

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

6. ДСТУ prEN 483:2003 Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт (prEN 483:1998, IDT), ДСТУ EN 625:2002. Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги щодо вироблення гарячої води для побутових потреб скомбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.060.0184-24 від 29.04.2024 до 28.04.2025

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням, № б/н від 03.2024 р.

Директор Крижанівська Н.С.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

м. Харків, 29.04.2024
(місце та дата видачі)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0641-24 дата реєстрації 29.04.2024

Термін обліку дії декларації до 28.04.2025

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП



Реєстраційний № декларації можна перевірити за тел. 057-744-08-68



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Котли газові настінні TM RENS, моделей RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053.

(номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер)

2. ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р

(найменування виробника)

4. Об'єкт декларації:

Котли газові настінні TM RENS, моделей RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053, код УКТЗЕД 8403

(ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів: Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067).

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077).

6. ДСТУ EN 55014-1:2019 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT), ДСТУ EN 61000-3-2:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (EN 61000-3-2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленому підключенню (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 60335-1:2017 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD)

7. Додаткова інформація

Протокол випробувань № 2024.02.04.29.30 від 29.04.2024, виданий ВЛ ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.

Підписано від імені та за дорученням: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024 р

Директор Крижанівська Н.С.

(посада, власне ім'я, прізвище)



(підпис)
29.04.2024 р.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» юр. адреса: вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0642-24 дата реєстрації 29.04.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 28.04.2025 р.

Керівник

Органу з оцінки відповідності



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність № декларації можна перевірити за тел.: (057) 744-08-68



1 Додаток до декларації

Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053

Модель	RGB-016	RGB-024	RGB-028	RGB-032
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м ³ /год.	0,66-1,65	0,98-2,47	1,15-2,88	1,32-3,3
Рекомендована площа обігріву, м ²	<160	<240	<280	<320
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Модель	RGB-036	RGB-040	RGB-046	RGB-053
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м ³ /год.	1,48-3,71	1,65-4,12	1,89-4,74	2,19-5,46
Рекомендована площа обігріву, м ²	<360	<400	<460	<530
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Директор Крижанівська Н.С.

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)


(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПП
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058,
код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або
технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.0641-24 дата реєстрації 29.04.2024

Термін обліку дії декларації до 28.04.2025

МП

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК



Реєстраційний № декларації можна перевірити за тел. 057-744-08-68