



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0302-25

Термін дії з 01.08.2025 до 31.07.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада
Усатівська, вул. 462км.+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що
діє за дорученням що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL
TECHNOLOGY CO., LTD, Китай, № б/н від 03.2024р

Продукція
Production

Котли газові настінні, конденсаційні RENS, моделей:
RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

8403

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
PPE type complies with the

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному
паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 677-2001 п. 4.2;
п. 7.1; п. 7.2.2, ДСТУ EN 625-2002: 5.2.1.1

Виробник продукції
Manufacturer of product

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu
Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН
ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, Но.71 Дефу Род,
Ронггуї, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай

Додаткова
інформація
Additional information

Котел газовий настінний, конденсаційний RENS, модель: RCB-024,
заводський номер 1RCB240000420250700299. Тип газу – G-20 (NG),
номінальний тиск газу – 2000 Па, рівень захисту корпусу – IPX4, рівень
захисту від електричного струму – клас I, продуктивність ГВП –
11,2л/хв (при $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$), продуктивність ГВП – 13,4л/хв (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$),
потужність нагріву – 24 кВт. Ідентифікація типу продукції за
маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І
СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509,
м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219,
тел. (057) 744-08-68, intsas.com.ua

На підставі
On the basis of

Протокол випробувань № 2025.02.08.01.21 від 01.08.2025, виданий ВЛ ТОВ
'АКАДЕМТЕСТ', вул. Весілля, 5, м. Харків, 61023, код ЄДРПОУ 37188889.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0302-25

Термін дії з 01.08.2025 до 31.07.2026

Term of validity

Котли газові настінні, конденсаційні RENS, моделей: RCB-024, RCB-028, RCB-032, RCB-036, RCB-046.

Модель	RCB-024	RCB-028	RCB-032	RCB-036	RCB-046
Тип газу	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)	G-20 (NG)
Номінальний тиск газу, Па	2000	2000	2000	2000	2000
ККД, %	107	107	107	107	107
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	0,98-2,47	1,15-2,88	1,32-3,3	1,48-3,71	1,89-4,74
Рекомендована площа обігріву, м²	≤240	≤280	≤320	≤360	≤460
Рівень захисту корпусу	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.H./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68