



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT(MODULE B)

(найменування виду сертифіката).(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered in the certification body's register «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0108-26

Термін дії з 30.04.2026 до 29.04.2027

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський район, Усатівська сільрада, 462км+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024.

Продукція
Production

Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053 (технічні характеристики згідно додатку № 1)

8403

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 297:2005 пп. 2.1.3; 2.2.3.2; 3.2.1; 3.2.3; 3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.2; 3.5.1; 3.5.3.1; 3.5.3.3; 3.5.5.2.1; 3.5.5.2.2; 3.5.7.2.1; 3.5.8.3; 5.1.1; ДСТУ EN 625-2002 п. 5.2.1.1

Виробник продукції
Manufacturer of product

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай /ФОШАН ВАНВАРД ТЕРМАЛ ТЕХНОЛОДЖІ СО., ЛТД, Но.71 Дефу Род, Ронггуї, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Чіна

Додаткова
інформація
Additional information

Перевірено типові зразки: Котел газовий настінний TM RENS, моделі RGB-024, серійний номер 1RGB240000420240800093. Тип газу: NG, Габарити водонагрівача (ВхШхГ): 710x420x245 мм, Вага водонагрівача (нето): 27,7 кг, Колір: білий. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10238, чинний до 24.04.2029

На підставі
On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-1438/04-26 від 30.04.2026, органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ"



Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy Head of the Certification Body

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

ANNEX to CERTIFICATE OF TYPE CHECK (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з сертифікації

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered in the certification body's register «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0108-26

Термін дії з 30.04.2026 до 29.04.2027

Term of validity is from

Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053:

Модель	RGB-016	RGB-024	RGB-028	RGB-032
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	0,66-1,65	0,98-2,47	1,15-2,88	1,32-3,3
Рекомендована площа обігріву, м²	<160	<240	<280	<320
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Модель	RGB-036	RGB-040	RGB-046	RGB-053
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м³/год.	1,48-3,71	1,65-4,12	1,89-4,74	2,19-5,46
Рекомендована площа обігріву, м²	<360	<400	<460	<530
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Заступник керівника органу з сертифікації

Deputy Head of the Certification Body



Руслан ГОРЛОВ

(ім'я, по батькові, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053, код УКТЗЕД 8403.

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник: ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський район, Усатівська сільрада, 462км+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням № б/н від 03.2024

Виробник: FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай.

4. Об'єкт декларації Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053, код УКТЗЕД 8403 (технічні характеристики згідно додатку №1)

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)

6. ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994, IDT); ДСТУ EN 625:2002 Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги щодо вироблення гарячої води для побутових потреб скомбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 625:1995, IDT)

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.060.0108-26 від 30.04.2026 до 29.04.2027

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

9. Додаткова інформація: ---

Підписано від імені та за дорученням - ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Україна, 67663, Одеська обл., Біляївський район, Усатівська сільрада, 462км+100м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580, що діє за дорученням FOSHAN WANVARD THERMAL TECHNOLOGY CO., LTD, No.71 Defu Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай, № б/н від 03.2024

Наталія КРИЖАНІВСЬКА

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Усатівська сільрада, 30.04.2026

(місце та дата видачі)

1 Додаток до декларації

Котли газові настінні TM RENS, моделей: RGB-016, RGB-024, RGB-028, RGB-032, RGB-036, RGB-040, RGB-046, RGB-053:

Модель	RGB-016	RGB-024	RGB-028	RGB-032
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м ³ /год.	0,66-1,65	0,98-2,47	1,15-2,88	1,32-3,3
Рекомендована площа обігріву, м ²	<160	<240	<280	<320
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Модель	RGB-036	RGB-040	RGB-046	RGB-053
Тип газу	NG			
Номінальний тиск газу, Па	2000			
ККД, %	90			
Витрата газу (мін/макс), м ³ /год.	1,48-3,71	1,65-4,12	1,89-4,74	2,19-5,46
Рекомендована площа обігріву, м ²	<360	<400	<460	<530
Рівень захисту корпусу	IPX4			

Наталія КРИЖАНІВСЬКА.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



(підпис)